



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002659

AENOR certifica que | AENOR certifies that

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.U.

Domicilio social / Registered office	Polígono Industrial FUENTE DEL JARRO, CL VILLA DE MADRID, 53 46988 PATERNA (Valencia/València - España)
Suministra el producto Supplies the product	Interruptor automático magnetotérmico Circuit-Breakers for overcurrent protection
Conforme con / In compliance with	UNE-EN 60898-1:2020 (EN 60898-1:2019) UNE-EN 60898-1:2020/A1:2025 (EN 60898-1:2019/A1:2024) UNE-EN 60898-1:2020/A11:2025 (EN 60898-1:2019/A11:2024) UNE-EN 60947-2:2018 (EN 60947-2:2017) * UNE-EN 60947-2:2018/A1:2020 (EN 60947-2:2017/A1:2020) *
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	N.1 NANXIJIANG ROAD DAQIAO 32560 WENZHOU ZHEJIANG China
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued Expiración / Validity	2025-09-19 2030-09-19

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca comercial/ Trade mark: SOLERA

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M1N01	1P+N	230 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N01B	1P+N	230 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N01PB	1P+N	230 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N02	1P+N	230 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N02B	1P+N	230 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N02PB	1P+N	230 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N03	1P+N	230 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N03B	1P+N	230 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N03PB	1P+N	230 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N04	1P+N	230 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N04B	1P+N	230 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N04PB	1P+N	230 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N06	1P+N	230 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N06B	1P+N	230 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N06PB	1P+N	230 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N06PD	1P+N	230 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N1P	1P+N	230 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N10	1P+N	230 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N10B	1P+N	230 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N10P	1P+N	230 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N10PB	1P+N	230 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N10PD	1P+N	230 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N16	1P+N	230 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N16B	1P+N	230 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N16P	1P+N	230 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N16PB	1P+N	230 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N16PD	1P+N	230 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M1N2P	1P+N	230 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N20	1P+N	230 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N20B	1P+N	230 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N20P	1P+N	230 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N20PB	1P+N	230 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N20PD	1P+N	230 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N25	1P+N	230 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N25B	1P+N	230 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N25P	1P+N	230 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N25PB	1P+N	230 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N25PD	1P+N	230 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N3P	1P+N	230 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N32	1P+N	230 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N32B	1P+N	230 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N32P	1P+N	230 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N32PB	1P+N	230 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N32PD	1P+N	230 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N4P	1P+N	230 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N40	1P+N	230 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N40B	1P+N	230 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N40P	1P+N	230 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N40PB	1P+N	230 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N40PD	1P+N	230 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M1N50	1P+N	230 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N50B	1P+N	230 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N50P	1P+N	230 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N50PB	1P+N	230 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N50PD	1P+N	230 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M1N6P	1P+N	230 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N63	1P+N	230 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M1N63B	1P+N	230 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M1N63P	1P+N	230 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M1N63PB	1P+N	230 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M1N63PD	1P+N	230 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M101	1P	230 V/400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M101B	1P	230 V/400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M101PB	1P	230 V/400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M102	1P	230 V/400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M102B	1P	230 V/400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M102PB	1P	230 V/400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M103	1P	230 V/400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M103B	1P	230 V/400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M103PB	1P	230 V/400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M104	1P	230 V/400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M104B	1P	230 V/400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M104PB	1P	230 V/400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M106	1P	230 V/400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M106B	1P	230 V/400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M106PB	1P	230 V/400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M106PD	1P	230 V/400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M11P	1P	230 V/400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M110	1P	230 V/400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M110B	1P	230 V/400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M110D	1P	230 V/400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M110P	1P	230 V/400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M110PB	1P	230 V/400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M116	1P	230 V/400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M116B	1P	230 V/400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M116P	1P	230 V/400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M116PB	1P	230 V/400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M116PD	1P	230 V/400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M12P	1P	230 V/400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M120	1P	230 V/400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M120B	1P	230 V/400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M120P	1P	230 V/400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M120PB	1P	230 V/400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M120PD	1P	230 V/400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M125	1P	230 V/400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M125B	1P	230 V/400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M125P	1P	230 V/400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M125PB	1P	230 V/400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M125PD	1P	230 V/400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M13P	1P	230 V/400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M132	1P	230 V/400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M132B	1P	230 V/400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M132D	1P	230 V/400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M132P	1P	230 V/400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M132PB	1P	230 V/400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M14P	1P	230 V/400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M140	1P	230 V/400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M140B	1P	230 V/400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M140P	1P	230 V/400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M140PB	1P	230 V/400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M140PD	1P	230 V/400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M150	1P	230 V/400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M150B	1P	230 V/400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M150P	1P	230 V/400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M150PB	1P	230 V/400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M150PD	1P	230 V/400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M16P	1P	230 V/400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M163	1P	230 V/400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M163B	1P	230 V/400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M163P	1P	230 V/400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M163PB	1P	230 V/400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M163PD	1P	230 V/400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M206PD	2P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M210PD	2P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M216PD	2P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M220PD	2P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M225PD	2P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M232PD	2P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M240PD	2P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M250PD	2P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M263PD	2P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N06PD	3P+N	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N10PD	3P+N	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N16PD	3P+N	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N20PD	3P+N	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N25PD	3P+N	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N32PD	3P+N	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N40PD	3P+N	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M3N50PD	3P+N	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M3N63PD	3P+N	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M301	3P	400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M301B	3P	400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M301PB	3P	400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M302	3P	400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M302B	3P	400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M302PB	3P	400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M303	3P	400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M303B	3P	400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M303PB	3P	400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M304	3P	400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M304B	3P	400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M304PB	3P	400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M306	3P	400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M306B	3P	400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M306PB	3P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M306PD	3P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M31P	3P	400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M310	3P	400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M310B	3P	400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M310P	3P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M310PB	3P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M310PD	3P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M316	3P	400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M316B	3P	400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M316P	3P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M316PB	3P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M316PD	3P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M32P	3P	400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M320	3P	400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M320B	3P	400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M320P	3P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M320PB	3P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M320PD	3P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M325	3P	400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M325B	3P	400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M325P	3P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M325PB	3P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M325PD	3P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M33P	3P	400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M332	3P	400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M332B	3P	400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M332P	3P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M332PB	3P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M332PD	3P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M34P	3P	400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M340	3P	400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M340B	3P	400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M340P	3P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M340PB	3P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M340PD	3P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M350	3P	400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M350B	3P	400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M350P	3P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M350PB	3P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M350PD	3P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M36P	3P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M363	3P	400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M363B	3P	400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M363P	3P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M363PB	3P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M363PD	3P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M401	4P	400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M401B	4P	400 V ~	1 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M401PB	4P	400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M402	4P	400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M402B	4P	400 V ~	2 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M402PB	4P	400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M403	4P	400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M403B	4P	400 V ~	3 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M403PB	4P	400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M404	4P	400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M404B	4P	400 V ~	4 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M404PB	4P	400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M406	4P	400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M406B	4P	400 V ~	6 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M406PB	4P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M406PD	4P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M41P	4P	400 V ~	1 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M410	4P	400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M410B	4P	400 V ~	10 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M410P	4P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M410PB	4P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M410PD	4P	400 V ~	10 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate


030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M416	4P	400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M416B	4P	400 V ~	16 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M416P	4P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M416PB	4P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M416PD	4P	400 V ~	16 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M42P	4P	400 V ~	2 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M420	4P	400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M420B	4P	400 V ~	20 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M420P	4P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M420PB	4P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M420PD	4P	400 V ~	20 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M425	4P	400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M425B	4P	400 V ~	25 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M425P	4P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M425PB	4P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M425PD	4P	400 V ~	25 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M43P	4P	400 V ~	3 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M432	4P	400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M432B	4P	400 V ~	32 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M432P	4P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M432PB	4P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M432PD	4P	400 V ~	32 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M44P	4P	400 V ~	4 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M440	4P	400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M440B	4P	400 V ~	40 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M440P	4P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M440PB	4P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M440PD	4P	400 V ~	40 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
P24M450	4P	400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M450B	4P	400 V ~	50 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M450P	4P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M450PB	4P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M450PD	4P	400 V ~	50 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
P24M46P	4P	400 V ~	6 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M463	4P	400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	C
P24M463B	4P	400 V ~	63 A	3 kA	3 kA	3 kA	1	B
P24M463P	4P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	C
P24M463PB	4P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	1	B
P24M463PD	4P	400 V ~	63 A	4,5 kA	4,5 kA	4,5 kA	3	D
S24MG1N06D	1P+N	230 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N10D	1P+N	230 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N100	1P+N	230 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG1N125	1P+N	230 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG1N16D	1P+N	230 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N20D	1P+N	230 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N25D	1P+N	230 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N32D	1P+N	230 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N40D	1P+N	230 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N50D	1P+N	230 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N63D	1P+N	230 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1N80	1P+N	230 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG106D	1P	230 V/400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG110D	1P	230 V/400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG1100	1P	230 V/400 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG1125	1P	230 V/400 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG116D	1P	230 V/400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24MG120D	1P	230 V/400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG125D	1P	230 V/400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG132D	1P	230 V/400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG140D	1P	230 V/400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG150D	1P	230 V/400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG163D	1P	230 V/400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG180	1P	230 V/400 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG206	2P	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG206D	2P	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG210	2P	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG210D	2P	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG2100	2P	400 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG2125	2P	400 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG216	2P	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG216D	2P	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG220	2P	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG220D	2P	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG225	2P	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG225D	2P	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG232	2P	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG232D	2P	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG240	2P	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG240D	2P	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG250	2P	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG250D	2P	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG263	2P	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG263D	2P	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG280	2P	400 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24MG3N06D	3P+N	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N10D	3P+N	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N100	3P+N	400 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG3N125	3P+N	400 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG3N16D	3P+N	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N20D	3P+N	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N25D	3P+N	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N32D	3P+N	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N40D	3P+N	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N50D	3P+N	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N63D	3P+N	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3N80	3P+N	400 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG306D	3P	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG310D	3P	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG3100	3P	400 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG3125	3P	400 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG316D	3P	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG320D	3P	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG325D	3P	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG332D	3P	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG340D	3P	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG350D	3P	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG363D	3P	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG380	3P	400 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG406	4P	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG406D	4P	400 V ~	6 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG410	4P	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG410D	4P	400 V ~	10 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24MG4100	4P	400 V ~	100 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG4125	4P	400 V ~	125 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MG416	4P	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG416D	4P	400 V ~	16 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG420	4P	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG420D	4P	400 V ~	20 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG425	4P	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG425D	4P	400 V ~	25 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG432	4P	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG432D	4P	400 V ~	32 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG440	4P	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG440D	4P	400 V ~	40 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG450	4P	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG450D	4P	400 V ~	50 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG463	4P	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	C
S24MG463D	4P	400 V ~	63 A	10 kA	10 kA	10 kA	3	D
S24MG480	4P	400 V ~	80 A	10 kA	10 kA	10 kA	*	*
S24MM1N06	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N06B	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N10	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N10B	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N16	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N16B	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N20	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N20B	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N25	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N25B	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N32	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24MM1N32B	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24MM1N40	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24MM1N40B	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N06	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N06B	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N06D	1P+N	230 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N10	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N10B	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N10D	1P+N	230 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N16	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N16B	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N16D	1P+N	230 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N20	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N20B	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N20D	1P+N	230 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N25	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N25B	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N25D	1P+N	230 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N32	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N32B	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N32D	1P+N	230 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N40	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N40B	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N40D	1P+N	230 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N50	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M1N50B	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N50D	1P+N	230 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M1N63	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24M1N63B	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M1N63D	1P+N	230 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M106	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M106B	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M106D	1P	230 V/400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M110	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M110B	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M110D	1P	230 V/400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M116	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M116B	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M116D	1P	230 V/400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M120	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M120B	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M120D	1P	230 V/400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M125	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M125B	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M125D	1P	230 V/400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M132	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M132B	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M132D	1P	230 V/400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M140	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M140B	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M140D	1P	230 V/400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M150	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M150B	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M150D	1P	230 V/400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M163	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M163B	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24M163D	1P	230 V/400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M206	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M206B	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M206D	2P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M210	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M210B	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M210D	2P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M216	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M216B	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M216D	2P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M220	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M220B	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M220D	2P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M225	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M225B	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M225D	2P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M232	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M232B	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M232D	2P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M240	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M240B	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M240D	2P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M250	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M250B	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M250D	2P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M263	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M263B	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M263D	2P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24M3N06	3P+N	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N06B	3P+N	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N06D	3P+N	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N10	3P+N	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N10B	3P+N	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N10D	3P+N	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N16	3P+N	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N16B	3P+N	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N16D	3P+N	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N20	3P+N	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N20B	3P+N	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N20D	3P+N	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N25	3P+N	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N25B	3P+N	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N25D	3P+N	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N32	3P+N	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N32B	3P+N	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N32D	3P+N	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N40	3P+N	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N40B	3P+N	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N40D	3P+N	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N50	3P+N	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N50B	3P+N	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N50D	3P+N	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M3N63	3P+N	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M3N63B	3P+N	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M3N63D	3P+N	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M306	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24M306B	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M306D	3P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M310	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M310B	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M310D	3P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M316	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M316B	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M316D	3P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M320	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M320B	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M320D	3P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M325	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M325B	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M325D	3P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M332	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M332B	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M332D	3P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M340	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M340B	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M340D	3P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M350	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M350B	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M350D	3P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M363	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M363B	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M363D	3P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M406	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M406B	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002659

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Tensión asignada/ Rated voltage	Intensidad asignada/ Rated current	Poder de corte asignado (Icn)/ Short circuit capacity	Poder de corte en servicio/ Service short-circuit capacity	Poder de corte por polo (Icn1)/ Individual pole capacity	Clase de limitación de energía/ Energy limiting class	Curva/ Tripping current
S24M406D	4P	400 V ~	6 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M410	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M410B	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M410D	4P	400 V ~	10 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M416	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M416B	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M416D	4P	400 V ~	16 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M420	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M420B	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M420D	4P	400 V ~	20 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M425	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M425B	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M425D	4P	400 V ~	25 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M432	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M432B	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M432D	4P	400 V ~	32 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M440	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M440B	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M440D	4P	400 V ~	40 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M450	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M450B	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M450D	4P	400 V ~	50 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D
S24M463	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	C
S24M463B	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	B
S24M463D	4P	400 V ~	63 A	6 kA	6 kA	6 kA	3	D

(*): UNE-EN 60947-2:2018 + A1:2020 (EN 60947-2:2017 + A1:2020)

Primera emisión / First issued 2025-09-19
Expiración / Validity 2030-09-19AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com