

BASE PORTAFUSIBLES SECCIONABLE

SECTIONABLE FUSE HOLDER BASE

BASE PORTE-FUSIBLES SECTIONNABLE

BASE DO PORTA FUSÍVEIS SECCIONAIS

PF1038; PF1451; PF2258

1 Vista general:



www.psolera.com

2 Normativa:

- Cumple con la normativa UNE EN 60269-1 Y 2.
- Para una instalación segura, siga las instrucciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.
- Base portafusibles seccionable para fusibles cilíndricos de baja tensión .

3 Descripción y componentes:


- Bases portafusibles seccionables para fusibles cilíndricos de baja tensión (VER TABLA 1):
- Según normas: EN 60269-1 Y 2.
- Especiales para montaje sobre carril DIN de 35 mm.
- Material aislante termoplástico auto extingüible.
- Modulares.
- Portafusibles de 1 polo
- Pinzas de contacto de cobre electrolítico.
- Tensión: 500V-690V AC.

TABLA 1:

REFERENCIAS	TENSIÓN	TAMAÑO FUSIBLE (ØxALTO)
PF1038	500V	Tamaño 0 (10X38)
PF1451	690V	Tamaño 1 (14X51)
PF2258	690V	Tamaño 2 (22X58)

4 Instrucciones:

- 1º Quitar la tensión del circuito a instalar.
- 2º Colocar el portafusibles en el carril DIN (Esquema 1).
- 3º Conectar los cables en los bornes correspondientes.
- 4º Colocar fusible (Esquema 2):
 - 1- Abrir tapa portafusibles.
 - 2- Colocar fusible (TABLA 1) entre las pinzas de contacto.
 - 3- Cerrar tapa.



5 Información Técnica:

- Resistencia al ensayo de hilo incandescente 960°C.



6 Mantenimiento del producto:

- Limpiar con un trapo seco.

7



Consejos generales de seguridad y uso.

8 Reciclado del producto: PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.

- Póngase en contacto con el punto de venta, con las autoridades locales o con el fabricante:

Polígono Industrial Fuente del Jarro.

C/ Villa de Madrid, 53.

Tel. +34 96 132 23 01 / +34 96 132 23 52

46988 Paterna, Valencia, España.

www.psolera.com

9 Información relativa a la directiva RAEE II:



NO los tires a la basura, reciclos.


Tratamiento de los aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil

Este aparato está marcado con el símbolo del cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE II). Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como un residuo doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos (de manera gratuita).

Al asegurarse de que este equipo se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podría derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto.

Instructions for use and safety


ENGLISH

- 1 General view:
- 2 Regulation: -Meets UNE EN 60269-1 Y 2 regulations. - For a safe installation, follow the instructions of the Low Voltage Electrotechnical Regulation. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by unauthorized person only. - Sectional fuse holder base for low voltage cylindrical fuses.
- 3 Description and components: - Sectional fuse holders for cylindrical fuses low voltage (SEE TABLE 1): - According to standards: EN 60269-1 Y 2. - Special for mounting on 35 mm DIN rail. - Self-extinguishing thermoplastic insulating material. - Modular. - 1 pole fuse holder. - Electrolytic copper contact clamps. - Voltage: 500V-690V AC. TABLE 1. REFERENCE. ELECTRIC TENSION. FUSE SIZE (Ø X HIGH)
- 4 Instructions: **1st** Remove the voltage from the circuit to be installed. **2nd** Place the fuse holder on the DIN rail (Diagram 1). **3th** Connect the cables to the corresponding terminals. **4th** Place fuse (Diagram 2): 1- Open fuse holder cover. 2- Place a fuse (TABLE 1) between the contact clamps. 3- Close the lid. A- DIN rail; B- Fuse
- 5 Technical information: -GWT 960°C.  Halogen Free
- 6 Product maintenance: -Clean with a dry cloth.
- 7 Safety and usage tips.
- 8 Product recycling: -Contact the point of sale, local authorities or the manufacturer.
- 9 **Information related to the WEEE II directive:**
Do not throw them in the trash, recycle them. Treatment of electrical and electronic equipment at the end of its useful life. This product is marked with the symbol to denote conformity with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE II). This symbol on the equipment or on its packaging indicates that the present product cannot be treated as normal household waste. It must be disposed in an electrical and electronic collection point (free of charge). By ensuring that this equipment is disposed of correctly, you help prevent the potentially negative consequences for the environment and human health that could result from improper disposal of it.

Mode d'emploi et de sécurité

FRANÇAIS

- 1 Présentation:
- 2 - Conforme aux normes UNE EN 60269-1 et 2. - Pour une installation sûre, suivez les instructions du Règlement Electrotechnique Basse Tension. - L'installation, l'entretien et la maintenance de l'équipement électronique ne peuvent être effectués que par une personne autorisée. - Base porte-fusible sectionnelle pour fusibles cylindriques basse tension.
- 3 - Porte-fusibles sectionnels pour fusibles cylindriques basse tension (VOIR TABLEAU 1): - Selon les normes: EN 60269-1 et 2. - Spécial pour montage sur rail DIN 35 mm. - Matériau isolant thermoplastique auto-extinguible. - Modulaire. - Porte-fusible 1 pôle. - Pincés de contact électrolytique en cuivre. - Tension: 500V-690V AC. TABLEAU 1. RÉFÉRENCE. TENSION ÉLECTRIQUE. TAILLE DU FUSIBLE (Ø X HAUT)
- 4 Instructions: **1°** Supprimer la tension du circuit à installer. **2°** Placer le porte-fusible sur le rail DIN (schéma 1). **3°** Connectez les câbles aux bornes correspondantes. **4e** placez le fusible (schéma 2): 1- Ouvrez le couvercle du porte-fusible. 2- Placer un fusible (TABLEAU 1) entre les pincés de contact. 3- Fermez le couvercle. A- rail DIN; B- Fusible.
- 5 Information technique: -GWT 960°C.  Sans Halogène.
- 6 Entretien du produit: -Nettoyer avec un chiffon sec.
- 7 Conseils généraux de sécurité et d'utilisation
- 8 Recyclage du produit: -Contactez le point de vente, avec les autorités locales ou le fabricant.
- 9 **Informations relatives à la directive WEEE II: Ne les jetez pas à la poubelle, recyclez-les. Traitement des équipements électriques et électroniques à la fin de leur vie utile.** Cet appareil est marqué avec le symbole de conformité à la directive européenne 2012/19 /UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE II). Ce symbole sur l'équipement ou sur son emballage indique que le présent produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager normal. Il doit être déposé au point de collecte correspondant pour les équipements électriques et électroniques (gratuit). Pour vous assurer que cet équipement est déposé correctement, vous contribuerez à éviter des conséquences potentiellement négatives pour l'environnement et la santé humaine qui pourraient résulter d'une mauvaise manipulation au moment de l'élimination de ce produit.

- 1** Visão geral:
- 2** Regulamento: - Em conformidade com os regulamentos UNE EN 60269-1 e 2. - Para uma instalação segura, siga as instruções do Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão. - A instalação, serviço e manutenção do equipamento eletrônico só podem ser realizados por uma pessoa autorizada. - Base seccionada do porta-fusível para fusíveis cilíndricos de baixa tensão.
- 3** Descrição e componentes: - Porta-fusíveis seccionais para fusíveis cilíndricos baixa tensão (VER TABELA 1): - De acordo com as normas: EN 60269-1 e 2.- Especial para montagem em trilho de fixação de 35 mm. - Material isolante termoplástico auto-extinguível. - Modular.- Suporte para fusível de 1 polo. contato eletrolítico de cobre. - Tensão: 500V-690V AC.TABELA 1. REFERÊNCIA. TENSÃO ELÉTRICA. TAMANHO DO FUSÍVEL (Ø X ALTO)
- 4** Instruções: 1º Remova a tensão do circuito a ser instalado. 2º Coloque o porta-fusível no trilho DIN (Diagrama 1). 3º Conecte os cabos aos terminais correspondentes. 4º Coloque o fusível (Diagrama 2): 1- Abra a tampa do porta-fusíveis. 2- Coloque um fusível (TABELA 1) entre os grampos de contato. 3- Feche a tampa. Trilho A-DIN; B- Fusível.
- 5** Informação técnica: -GWT 960°C.  Sem halogênio
- 6** Manutenção do produto: -Limpe com um pano seco
- 7** Dicas de segurança e uso.
- 8** Reciclagem do produto: -Contate o ponto de venda, as autoridades locais ou o fabricante.
- 9** **Informações relacionadas à diretiva WEEE II:**
Não os jogue no lixo, recicle-os.Tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos no final de sua vida útil. Este produto está marcado com o símbolo para indicar conformidade com a Diretiva Europeia 2012/19 / UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE II). Este símbolo no equipamento ou na embalagem indica que o produto atual não pode ser tratado como lixo doméstico normal. Ele deve ser descartado em um ponto de coleta elétrica e eletrônica (gratuitamente). Ao garantir que este equipamento seja descartado corretamente, você ajuda a evitar as consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e a saúde humana que podem resultar do descarte inadequado.