



**CERTIFICADO DE ENSAYO SIMPLIFICADO**  
**SIMPLIFIED TEST CERTIFICATE**

**Nº 191012**



**ITE**  
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
LA ENERGÍA

<b>Producto</b> <i>Product</i>	Cajas estancas de conexión <i>Enclosures</i>
<b>Marca comercial</b> <i>Trade Mark</i>	Estancas
<b>Modelo</b> <i>Model</i>	Estancas
<b>Fabricante</b> <i>Manufacturer</i>	Portalámparas y accesorios Solera, S.A. C/ Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia)
<b>Peticionario</b> <i>Tested on request of</i>	Portalámparas y accesorios Solera, S.A. C/ Villa de Madrid, 53 - 46988 Paterna (Valencia)
<b>Descripción</b> <i>Description</i>	Cajas estancas de conexión Enclosures
<b>Normas de referencia</b> <i>Standards</i>	UNE-EN 50102:1996 + /A1:1999 + CORR:2002 + /A1 CORR:2002 + UNE-EN 60068-2-75 +UNE-EN 62262 :2002 EN 50102:1995 + /A1:1998 + CORR:2002 + /A1:98 CORR:2002 + EN 62262 :2002 IEC 62262:2002
<b>Certificado basado en el informe de ensayo</b> <i>Test certificate based on the test report</i>	IE-ITE-190579

**Resultados de los ensayos**  
*Test results*

<b>Muestra / sample</b>	<b>Referencia / reference</b>	<b>RESULTADO IK09 / RESULTS IK09</b>
ME-ITE-190579-01	686	P
ME-ITE-190579-03	100887	P
ME-ITE-190579-04	100888	P

*Nota: Los resultados completos figuran en el informe/s de ensayo original/es a disposición del cliente con nº IE-ITE-190579. Este certificado de ensayo solo es aplicable a los objetos sometidos a ensayo cuya identificación se recoge en el informe en que se basa, ensayados en el modo y fecha(s) declaradas en el mismo informe. Este documento ha sido firmado digitalmente y su validez deberá comprobarse con el certificado digital inserto en el archivo pdf. La reproducción por cualquier otro medio se considerará copia del original.*

*Note: The complete results are contained in the original/s test reports available to the customer with no. IE-ITE-190579. This test certificate is exclusively referred to samples subjected to test identified on the test report. This sample was tested in the manner and the date pointed out in the same report. This document has been digitally signed and its validity must be checked with the digital certificate inserted in the pdf file. Reproduction by any other means shall be considered a copy of the original.*

**Signatario/s autorizados:**  
*Authorized signatory/ies:*

**Responsable sub-área ensayos seguridad**  
*Responsible for sub-area of security testing*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA (ITE)**

**Centro Tecnológico CT nº 74**

Domicilio Social  
Campus de la U.P.V.  
Edificio Institutos 2  
Camino de Vera, s/n  
Valencia

**Sede Central**  
**Contabilidad, facturas, correspondencia**  
Parque Tecnológico de Valencia  
Av. Juan de la Cierva, 24  
46980 Paterna (Valencia)

Tel.: +34 96 136 66 70 Fax: +34 96 136 66 80  
www.ite.es · ite@ite.es

Página 1 de 1  
Fecha emisión: 08/01/2020  
Issuing date: