

La empresa: **PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA S.A.**
The manufacturer:

Declara que el/los producto/s: **CAJAS ESTANCAS DE SUPERFICIE. IP 65**
Declares that the product/s : **SEALED SURFACE BOX. IP65.**

Referencias: 815, 816, 817, 886, 886A, 100887, 820P, 821P, 818B,
820, 820P, 821, 822, 822P

References:

- Envolvente que se utiliza en accesorios con un voltaje asignado no superior a 440 V, destinada a instalaciones fijas para uso doméstico y análogo en el interior o en exterior de los edificios.
Insulation cover boxes are to be used with accessories with a maximum voltage of 440V with an analogue system for domestic fixed installations indoor or outdoor buildings.
- Envlovente estanca para conexión y empalme. Sealed enclosure for electric connection.
 - Envlovente de material aislante para montaje en superficie.
Enclosure made with isolating material for surface fit installation.
 - Intervalo de temperatura: -5°C a +60°C. Suitable for installation: -5°C up to +60°C.
 - Protección IP 65 (EN 60529) e IK 08/09 (EN 50102)
Enclosure with protection IP65. (EN 60529) and IK08/09 (EN 50102).
 - Resistencia al fuego según UNE EN 60695 (Test Hilo Incandescente)
Fire resistance according to UNE EN 60695 (Glow wire Test)
 - Libre de Halógenos. Halogen free material.

Cumple con los requisitos de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo:
Complies with the Directive requirements of the European Parliament and of the Council :

2014/35/UE (Directiva de Baja Tensión).

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión: **2014/35/UE** de 26 de Febrero de 2014.
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: 2014/35/UE of 26 February 2014.

Mediante la conformidad con las siguientes Normas :
By conformity with the following standards:

- **UNE EN 60670-1 y 22.**
- **Real Decreto sobre seguridad de los productos 1801/2003.**
- **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión**

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Información Adicional:
Additional information:

Firmado por:
Signed for

Lugar y fecha de expedición:
Place and date of issue:



Paterna: 28 de junio de 2021

Antonio MOYA BLAZQUEZ
Director Dpto. Técnico. Technical Department Manager