

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/001512

AENOR certifica que | AENOR certifies that

### PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA, S.A.

Domicilio social / Registered office PI FUENTE DEL JARRO, CL VILLA DE MADRID, 53 46988 PATERNA  
(Valencia - España)

suministra / supplies Cajas para interruptores y bases  
Boxes for switches and socket-outlets

conformes con / in compliance with UNE-EN 60670-1:2006 (EN 60670-1:2005)  
UNE-EN 60670-1:2006/A1:2013 (EN 60670-1:2005/A1:2013)

Marca Comercial / Trade mark SOLERA

Más información en el anexo / See annex for more information.

Centro de producción / Production site CR DE TERUEL, 32 16300 CAÑETE (Cuenca - España)

Esquema de certificación / Certification scheme Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.19. In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 30.19.

Fecha de emisión / First issued on 2001-09-27  
Fecha de última emisión / Last issued 2019-12-29  
Fecha de expiración / Validity date 2024-12-29

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General / CEO

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001512

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark SOLERA

Referencia / Type Ref.	Material	Método de instalación / Installation method	Interv. de Temp. durante la instalación / Temperature during installation	Temp. max. durante la const. de la obra / Maximum temperature during casting process	Grado de protección (IP) / Degree of protection	Sin/Con medios de suspensión / Without/With clamping means	Dimensiones (mm) / Dimension (mm)
625	Aislante/Insulating	Empotrada/Flush	-5 a 60 °C	60 °C	IP2X	Sin	67 x 77 x 42.

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on 2001-09-27  
Fecha de última emisión / Last issued 2019-12-29  
Fecha de expiración / Validity date 2024-12-29

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com